



PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

UP3 Cempaka Putih

FORMULIR IJIN KERJA Working Permit Form

DETAIL WORKING PERMIT

Nomor Formulir	0009/31004140/IV/2023	Status	DONE
Jenis Pekerjaan	Internal Unit	No. SPK/SPJ	0038.PJ/DAN.01.02/B06000000/2021
Nama Perusahaan	PT. MITRA ADIKARSA		
Nama Pekerjaan	Pelayanan Teknik UP3 Cempaka Putih		
Department	Jaringan Distribusi		
Unit Pelaksana	UP3 Cempaka Putih		
Unit Induk	Unit Induk Distribusi Jakarta Raya		
Direksi Pekerjaan	Yusenki Pubaran		
Pengawas Pekerjaan	Eko Rahman		
Pengawas K3	Maria Gilang Rosa Linda		
Supervisor K3L	Samuel Yosia Dimpudus		
Deskripsi Pekerjaan	Pelayanan Teknik UP3 Cempaka Putih		
Tgl/Jam Mulai	2023-05-01 00:00	Tgl/Jam Selesai	2023-05-14 23:00
Yang mengerjakan	Unit Putih 1, Unit Putih 2, Unit Putih 3, Unit Putih 4, Unit Putih 5, Unit Putih 6, Unit Putih 7, Unit Putih 8		

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority



SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN
Performing Authority

Eko Rahman
TC HAR DIST

APPROVED
2023-04-27 10:29:04

PEJABAT K3L
Issuing Authority

Samuel Yosia Dimpudus
TL K3L DAN KAM

APPROVED
2023-04-26 12:10:20

DIREKSI PEKERJAAN
Area Authority

Yusenki Pubaran
TL OP

APPROVED
2023-04-27 10:08:57

MANAGEMENT REPRESENTATIF
Area Authority

Hamim Khomaeni
ASMAN RING

APPROVED
2023-04-27 10:08:00



PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

UP3 Cempaka Putih

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
1	Safety Briefing	Mengganggu Masyarakat, dan lingkungan sekitar	Ijin ke Lingkungan Sekitar, Cari Tempat yang Kondusif	
2	Pekerjaan Perbaikan KWH meter / APP	Terjatuh dari ketinggian, Tersengat Tegangan 220V/ 380V, Tertimpa tangga, Tertabrak kendaraan, Luka Berat, Meninggal dunia	El. : Memadamkan Sumber Tegangan APP Sub. : Penggantian APP Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, Kompetensi Pekerja RKT. : - APD : Sarung Tangan Isolasi 1kV, Full body harness, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety, Kacamata kerja, Masker	
3	Pekerjaan Perbaikan Kabel SR	Terjatuh dari ketinggian, Tersengat Tegangan 220V/ 380V, Tertimpa tangga, Tertabrak kendaraan, Luka Berat, Meninggal dunia	El. : Memadamkan Sumber Tegangan SR Sub. : Penggantian SR Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, Kompetensi Pekerja RKT. : - APD : Sarung Tangan Isolasi 1kV, Full body harness, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety, Kacamata kerja, Masker	
4	Pekerjaan Perbaikan Kabel JTR	Terjatuh dari ketinggian, Tersengat Tegangan 220V/ 380V, Tertimpa tangga, Tertabrak kendaraan, Luka Berat, Meninggal dunia	El. : Memadamkan Sumber Tegangan SR Sub. : Penggantian SR Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, Kompetensi Pekerja RKT. : - APD : Sarung Tangan Isolasi 1kV, Full body harness, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety, Kacamata kerja, Masker	
5	Manuver JTM	Terpeleset, Terjepit, Tersengat Tegangan 20 kV, Salah manuver, Meledak, Luka Berat, Meninggal Dunia	El. : Memadamkan Sumber Tegangan TM Sub. : - Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, SLD JTM, Kompetensi Pekerja RKT. : - APD : Sarung Tangan Isolasi 20kV, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety 20kV, Kacamata kerja, Masker	
6	Pengusutan Gangguan JTM	Terpeleset, Terjepit, Tersengat Tegangan 20 kV, Salah manuver, Meledak, Luka Berat, Meninggal Dunia	El. : Memadamkan Sumber Tegangan TM Sub. : - Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, SLD JTM, Kompetensi Pekerja RKT. : - APD : Sarung Tangan Isolasi 20kV, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety 20kV, Kacamata kerja, Masker	

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority



SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN
Performing Authority

Eko Rahman
TC HAR DIST

APPROVED
2023-04-27 10:29:04

PEJABAT K3L
Issuing Authority

Samuel Yosia Dimpudus
TL K3L DAN KAM

APPROVED
2023-04-26 12:10:20

DIREKSI PEKERJAAN
Area Authority

Yusenki Pubaran
TL OP

APPROVED
2023-04-27 10:08:57

MANAGEMENT REPRESENTATIF
Area Authority

Hamim Khomaeni
ASMAN RING

APPROVED
2023-04-27 10:08:00



PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

UP3 Cempaka Putih

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
7	Penarikan dan Pengoperasian UKB	Terpeleset, Terjepit, Tersengat Tegangan 20 kV, Salah manuver, Meledak, Luka Berat, Meninggal Dunia	El. : Memadamkan Sumber Tegangan TM Sub. : - Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, SLD JTM, Kompetensi Pekerja RkT. : - APD : Sarung Tangan Isolasi 20kV, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety 20kV, Kacamata kerja, Masker	
8	Pengoperasian UTB/UGB	Terpeleset, Terjepit, Tersengat Tegangan 20 kV, Salah manuver, Meledak, Luka Berat, Meninggal Dunia	El. : Memadamkan Sumber Tegangan TM Sub. : - Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, SLD JTM, Kompetensi Pekerja RkT. : - APD : Sarung Tangan Isolasi 20kV, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety 20kV, Sarung Tangan Kerja, Kacamata kerja, Masker	
9	Patroli proyek	Terpeleset, Terjepit, Kecelakaan Lalu lintas, Terjatuh di lokasi Proyek	El. :- Sub. : - Adm. : SOP/ IK, WP, JSA, HIRARC, SLD JTM, Kompetensi Pekerja RkT. : - APD : Sarung Tangan Kerja, Helm Safety, Rompi kerja, Sepatu safety, Kacamata kerja, Masker	

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority



SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN
Performing Authority

Eko Rahman
TC HAR DIST

APPROVED
2023-04-27 10:29:04

PEJABAT K3L
Issuing Authority

Samuel Yosia Dimpudus
TL K3L DAN KAM

APPROVED
2023-04-26 12:10:20

DIREKSI PEKERJAAN
Area Authority

Yusenki Pubaran
TL OP

APPROVED
2023-04-27 10:08:57

MANAGEMENT REPRESENTATIF
Area Authority

Hamim Khomaeni
ASMAN RING

APPROVED
2023-04-27 10:08:00



PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

UP3 Cempaka Putih

SOP PEKERJAAN

No.	Tahap Pekerjaan	Jam / Waktu	Cek List
1	Safety Briefing		☐
2	Pekerjaan Perbaikan KWH meter / APP		☐
3	Pekerjaan Perbaikan Kabel SR		☐
4	Pekerjaan Perbaikan Kabel JTR		☐
5	Manuver JTM		☐
6	Pengusutan Gangguan JTM		☐
7	Penarikan dan Pengoperasian UKB		☐
8	Pengoperasian UTB/UGB		☐
9	Patroli proyek		☐

Catatan Tambahan:

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority



SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN
Performing Authority

Eko Rahman
TC HAR DIST

APPROVED
2023-04-27 10:29:04

PEJABAT K3L
Issuing Authority

Samuel Yosia Dimpudus
TL K3L DAN KAM

APPROVED
2023-04-26 12:10:20

DIREKSI PEKERJAAN
Area Authority

Yusenki Pubaran
TL OP

APPROVED
2023-04-27 10:08:57

MANAGEMENT REPRESENTATIF
Area Authority

Hamim Khomaeni
ASMAN RING

APPROVED
2023-04-27 10:08:00



PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

UP3 Cempaka Putih

PEMERIKSAAN KESIAPAN PERSONIL

No.	Nama Pelaksana	Kondisi Jasmani	Kondisi Rohani	Disiplin	Penguasaan Kompetensi	Tanda tangan Memahami penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan dan kemungkinan bahayanya
1	Unit Putih 1					
2	Unit Putih 2					
3	Unit Putih 3					
4	Unit Putih 4					
5	Unit Putih 5					
6	Unit Putih 6					
7	Unit Putih 7					
8	Unit Putih 8					

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority



SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN
Performing Authority

Eko Rahman
TC HAR DIST

APPROVED
2023-04-27 10:29:04

PEJABAT K3L
Issuing Authority

Samuel Yosia Dimpudus
TL K3L DAN KAM

APPROVED
2023-04-26 12:10:20

DIREKSI PEKERJAAN
Area Authority

Yusenki Pubaran
TL OP

APPROVED
2023-04-27 10:08:57

MANAGEMENT REPRESENTATIF
Area Authority

Hamim Khomaeni
ASMAN RING

APPROVED
2023-04-27 10:08:00



PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

UP3 Cempaka Putih

PEMBAGIAN TUGAS DAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

No.	Nama Pelaksana	ALAT PELINDUNG DIRI YANG DIGUNAKAN							Tugas Pokok yang Harus Dilaksanakan
		Safety Helmet	Body Harness	Sarung Tangan	Sarung Tangan 20kV	Sepatu Safety	Sepatu Tahan 20kV	Grounding & Tester	
1	Unit Putih 1								
2	Unit Putih 2								
3	Unit Putih 3								
4	Unit Putih 4								
5	Unit Putih 5								
6	Unit Putih 6								
7	Unit Putih 7								
8	Unit Putih 8								

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority



SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN
Performing Authority

Eko Rahman
TC HAR DIST

APPROVED
2023-04-27 10:29:04

PEJABAT K3L
Issuing Authority

Samuel Yosia Dimpudus
TL K3L DAN KAM

APPROVED
2023-04-26 12:10:20

DIREKSI PEKERJAAN
Area Authority

Yusenki Pubaran
TL OP

APPROVED
2023-04-27 10:08:57

MANAGEMENT REPRESENTATIF
Area Authority

Hamim Khomaeni
ASMAN RING

APPROVED
2023-04-27 10:08:00



PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Jakarta Raya

UP3 Cempaka Putih

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

Pada Hari ini, Tanggal:

Jam:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Eko Rahman
Jabatan	Pengawas Pekerjaan
Perusahaan	PT. PLN (Persero) UP3 Cempaka Putih

Menyatakan pekerjaan yang tertuang dalam Working Permit telah di selesaikan dengan baik.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Catatan Tambahan:

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority



SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN
Performing Authority

Eko Rahman
TC HAR DIST

APPROVED
2023-04-27 10:29:04

PEJABAT K3L
Issuing Authority

Samuel Yosia Dimpudus
TL K3L DAN KAM

APPROVED
2023-04-26 12:10:20

DIREKSI PEKERJAAN
Area Authority

Yusenki Pubaran
TL OP

APPROVED
2023-04-27 10:08:57

MANAGEMENT REPRESENTATIF
Area Authority

Hamim Khomaeni
ASMAN RING

APPROVED
2023-04-27 10:08:00